

Andreza Bitarães - CRCMG

De: licitacao@crcmg.org.br
Enviado em: quarta-feira, 12 de abril de 2023 16:32
Para: 'Mariana Gamarano'
Cc: 'Vinícius Rosa - CRCMG'; 'Izaías Gomes - CRCMG'; 'Andreza Bitarães - CRCMG';
assessoria@crcmg.org.br; 'Maria Oliveira - CRCMG'; 'Suelen CRCMG'
Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº
002/2023

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Prezada licitante, boa tarde!

Encaminho **ERRATA** do esclarecimento feito na data de ontem, relativo ao item abaixo transcrito:

Pergunta 2: Como teremos a execução do sistema de climatização na Sede Atual, será necessário fazer algumas intervenções nos forros de alguns pavimentos para retirada de rede existente. Com isso, será necessária a reexecução do forro no local. Teremos que fazer apenas restituição do forro onde foi retirado, ou vamos retirar todo forro do pavimento? Qual a especificação a ser considerada?

Resposta: Conforme consta no item 005.006.002 da planilha orçamentária da 2ª etapa de construção, a execução de 1.690,08m² de forro de gesso, deverão ser realizados os forros de gesso com tabica metálica, em todos os andares da edificação

Atenciosamente,



Contador Sergio Robson Mafra

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro do CRCMG

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais

www.crcmg.org.br



De: licitacao@crcmg.org.br <licitacao@crcmg.org.br>

Enviada em: terça-feira, 11 de abril de 2023 17:27

Para: 'Mariana Gamarano' <mariana.silva@gndconstrucoes.com.br>

Cc: 'Vinícius Rosa - CRCMG' <geadf@crcmg.org.br>; 'Izaías Gomes - CRCMG' <izaiais@crcmg.org.br>; 'Andreza Bitarães - CRCMG' <andreza@crcmg.org.br>; assessoria@crcmg.org.br; 'Maria Oliveira - CRCMG' <maria.oliveira@crcmg.org.br>; 'Suelen CRCMG' <suelen.teixeira@crcmg.org.br>

Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2023

Prezada licitante, boa tarde!

Encaminho anexo as respostas das dúvidas encaminhadas.

Atenciosamente,



De: Mariana Gamarano <mariana.silva@gndconstrucoes.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 6 de abril de 2023 10:45

Para: licitacao@crcmg.org.br

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2023

Prezado(a), bom dia.

Em anexo, envio solicitação de esclarecimento de dúvidas da GND Construções referente ao Objeto do Edital de Concorrência nº 002/2023.

Atenciosamente,

Mariana Gamarano

Engenharia

(31) 2533-1999

mariana.silva@gndconstrucoes.com.br

gndconstrucoes.com.br



Não contém vírus. www.avast.com