

**De:** Otacílio Cordeiro - CRCMG [mailto:[otacilio@crcmg.org.br](mailto:otacilio@crcmg.org.br)]

**Enviada em:** segunda-feira, 30 de setembro de 2019 14:30

**Para:** [projet.eng1@gmail.com](mailto:projet.eng1@gmail.com)

**Cc:** [licitacao@crcmg.org.br](mailto:licitacao@crcmg.org.br)

**Assunto:** RES: Solicitação esclarecimentos Pregão eletrônico 014\2019

Prezado,

Informamos que não foram considerados materiais para a instalação do sistema de sprinklers pois não haverá nenhuma alteração deste sistema. Os bicos já encontram-se instalados no 11º pavimento.

Foi previsto somente a instalação de um armário com 06 (seis) bicos sobressalente, os quais foram considerados no orçamento executivo (Itens 7.1 e 7.2).

Atenciosamente,



**Otacílio Valadares Cordeiro**  
Advogado – Assessoria Jurídica - ASJUR  
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais  
Tel.: (31) 3269-8453 / [www.crcmg.org.br](http://www.crcmg.org.br)



---

**De:** PROJET ENGENHARIA [mailto:[projet.eng1@gmail.com](mailto:projet.eng1@gmail.com)]

**Enviada em:** sexta-feira, 27 de setembro de 2019 12:02

**Para:** [licitacao@crcmg.org.br](mailto:licitacao@crcmg.org.br)

**Assunto:** Solicitação esclarecimentos Pregão eletrônico 014\2019

Boa tarde.

Solicito por gentileza os seguintes esclarecimentos referente ao Pregão eletrônico 014\2019:

1) No item 7 da planilha de orçamento, não foi contemplado tubulação, conexões e componentes para o sistema de sprinkler, qual a justificativa?

Att.



**PROJET ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME**

**CNPJ: 10.908.251/0001-22**

**END.: RUA MINAS GERAIS, Nº 655, SL 611**

**CENTRO - DIVINÓPOLIS- MG**

**TELS: (37) 98833-4648 / 99919-8725 / 99907-7963**